

ČOV Nekoř AS-VARIOcomp 160

2025

Rok:

do 31.10.2028

Povolené limity vypouštění

4 x ročně

hodnoty jsou v mg/l

CHSK-Cr, mg/l		BSK5, mg/l		NL, mg/l		pH	
p	m	p	m	p	m		
125	180	30	60	35	70		

	CHSK-Cr, mg/l		BSK5, mg/l		NL, mg/l		pH	
Datum	přítok	odtok	přítok	odtok	přítok	odtok	přítok	odtok
23.04.2025		14,2		5		4		7,16
19.06.2025		23,1		11,39		5		7,4
28.08.2025		29,7		14,46		6		7,36
09.12.2025		9,90		4,72		5,00		7,53
Průměr		19,23		8,89		5,00		7,36
Vypouštěné znečištění t/rok		0,16		0,07		0,041		0,060
Vypuštěný objem OV:								
8760 m3/rok								