KUPAX01KUBZR

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení vodního hospodářství

Spisová značka: KUPA-19221/2026 OŽPZ OVH

Číslo jednací: KUPA-19221/2026-5 dle rozdělovníku
Vyřizuje: Ing. Blanka Škařupová
Telefon: 466 026 425
E-mail: blanka.skarupova@pardubickykraj.cz
Datum: 13. 11. 2026

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 107 odst. 1 písmene d), l) a s) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení vedeném z moci úřední podle § 46 správního řádu rozhodl takto:

I. Uložení mimořádné manipulace

podle § 59 odst. 3 vodního zákona, s přihlédnutím k § 109 odst. 1 vodního zákona,

ukládá

účastníku řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, 530 03 Hradec Králové

mimořádnou manipulaci nad rámec schváleného manipulačního řádu na vodním díle Pastviny I, umístěném na vodním toku Divoká Orlice, IDVT 10100019, v ř. km 90,720, číslo hydrologického pořadí 1-02-01-0110, vodní útvar povrchových vod HSL_0475_J – Nádrž Pastviny I, kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec a katastrální území Nekoř, orientační určení polohy v souřadnicovém systému S-JTSK (Křovák): X = 1 063 034, Y = 591 091,

v tomto rozsahu a za těchto podmínek:

1. **Hodnota minimálního nadlepšovaného průtoku vypouštěného z nádrže Pastviny I do vodního toku Divoká Orlice se po dobu mimořádné manipulace snižuje na hodnotu minimálního zůstatkového průtoku 0,550 $m^3.s^{-1}$.**
2. Mimořádná manipulace se provede **od oznámení tohoto rozhodnutí Povodí Labe, státnímu podniku, nejdéle do 31. 3. 2027 včetně**, nebude-li ukončena dříve podle podmínky č. 3 tohoto výroku.
3. Mimořádná manipulace bude **ukončena bezodkladně při prvním splnění kterékoliv z následujících podmínek:**

- přítok do nádrže Pastviny I se zvýší **nad 6 $m^3.s^{-1}$**;
- hladina vody v nádrži Pastviny I dosáhne **kóty 465,10 m n. m.**;

- zásoba vody ve sněhu v povodí nádrže Pastviny I podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu, Hlásné a předpovědní povodňové služby, přesáhne **15 mil. m³**.

4. Po ukončení mimořádné manipulace podle podmínky č. 2 nebo 3 tohoto výroku bude na vodním díle Pastviny I manipulováno podle schváleného manipulačního řádu. **Po předčasném ukončení nelze mimořádnou manipulaci podle tohoto rozhodnutí znovu zahájit.**
5. V zimním období při výskytu ledových jevů může být i v rámci této mimořádné manipulace manipulováno dle odstavce C.2.8. platného manipulačního řádu.
6. V ostatním zůstávají podmínky schváleného manipulačního řádu a platného povolení k nakládání s vodami nedotčeny.

II. Vyloučení odkladného účinku odvolání

Podle § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu se z důvodu naléhavého veřejného zájmu na hospodárném využití zásob vody v nádrži Pastviny I a omezení nepříznivých účinků sucha

vylučuje odkladný účinek odvolání proti výroku I tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Podklady a dosavadní průběh řízení

Povodí Labe, státní podnik, předložilo Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním ze dne 29. 10. 2026, č. j. PLa/Ni/2026/058915, návrh na uložení mimořádné manipulace nad rámec schváleného manipulačního řádu na vodním díle Pastviny I v období do 31. 3. 2027. Podání bylo podnětem k vedení řízení z moci úřední o uložení mimořádné manipulace.

Podle předložených podkladů bylo povolení k nakládání s vodami pro vodní dílo Pastviny I vydáno Okresním úřadem Ústí nad Orlicí, referátem životního prostředí, dne 26. 7. 2002. Jeho platnost byla prodlužována rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 18. 10. 2004 a následně rozhodnutím č. j. KrÚ/79316/2014 ze dne 16. 12. 2014. Platnost povolení je stanovena na dobu životnosti vodního díla Pastviny I.

Manipulační řád vodního díla Pastviny I byl schválen rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje č. j. KrÚ 83845/2020 ze dne 12. 11. 2020. Podle předložených podkladů byla jeho poslední pravidelná revize provedena v říjnu 2025.

Opatřením ze dne 2. 11. 2026, č. j. KUPA-19221/2026-3, krajský úřad oznámil projednání mimořádné manipulace a svolal ústní jednání na den 12. 11. 2026 v 10:00 hodin do jednací místnosti č. 202 v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120. V oznámení byl popsán důvod a navrhovaný rozsah mimořádné manipulace. V souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona krajský úřad upozornil účastníky řízení a dotčené orgány, že závazná stanoviska a námitky, mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Ústní jednání se konalo dne 12. 11. 2026. Z jednání se omluvil Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí, společnost PowerEco, s. r. o. a obec Klášterec nad Orlicí.

Při ústním jednání bylo dohodnuto, že hladina pro ukončení mimořádné manipulace bude stanovena na úrovni 465,10 m n. m., tj. 0,5 m pod úrovní původně navrženou Povodím Labe, státní podnik. Na základě návrhu Povodí Labe, státní podnik, byla do podmínek manipulace doplněna podmínka zahrnující možnost manipulovat při výskytu ledových jevů dle odstavce C.2.8. platného manipulačního řádu i v průběhu tímto rozhodnutím uložené mimořádné manipulace. Další připomínky k návrhu nebyly uplatněny.

Hydrologické poměry a důvody mimořádné manipulace

Zásobní prostor nádrže je v letním období, od května do října, vymezen kótami 454,60 – 468,60 m n. m. a v zimním období, od prosince do března, kótami 454,60 – 467,60 m n. m. Duben a listopad jsou přechodovými měsíci, v nichž se hladina plynule upravuje na podmínky následujícího období.

V zimním období umožňuje schválený manipulační řád v hladinovém pásmu 467,60 – 461,60 m n. m. udržovat odtok z nádrže v rozmezí 0,800–12 $m^3.s^{-1}$. V navazujícím pásmu 461,60 – 459,60 m n. m. stanoví zachování nadlepšovaného průtoku 0,800 $m^3.s^{-1}$. V pásmu 459,60–457,60 m n. m. stanoví minimální odtok 0,550 $m^3.s^{-1}$, který je v podkladech označen jako minimální zůstatkový průtok. Případné další omezení odtoku po dosažení kóty 457,60 m n. m. do kóty stálého nadržení 454,60 m n. m. řeší ustanovení C.2.6 manipulačního řádu; takové další omezení není předmětem tohoto rozhodnutí.

V důsledku dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek docházelo od poloviny června 2026 k trvalému poklesu hladiny vody v nádrži. Již od poloviny května 2026, přibližně od kóty 467,50 m n. m., byl odtok udržován na hodnotě 0,800 $m^3.s^{-1}$. Dne 29. 10. 2026, v den podání návrhu Povodí Labe, státní podnik, na uložení mimořádné manipulace byla hladina v nádrži na kótě 461,90 m n. m. a naplněnost zásobního prostoru přibližně 37 %. Dnešního dne v 8:20 hod. byla hladina na kótě 461,66 m n. m. I přes srážky v posledních dnech a týdnech hladina v nádrži dále klesá. Zároveň je aktuálně po celé republice velké množství profilů na vodních tocích s nízkými průtoky.

Navrhované opatření spočívá ve snížení nadlepšovaného průtoku na 0,550 $m^3.s^{-1}$, a to ještě před poklesem hladiny do pásma, pro které takový odtok připouští manipulační řád. Účelem je zpomalit vyčerpávání zásobního prostoru a prodloužit období, po které může nádrž nadlepšovat průtok v Divoké Orlici. Po dosažení kóty stálého nadržení již nádrž nadlepšovací funkci neplní.

Posouzení vodoprávním úřadem

Podle § 59 odst. 3 vodního zákona může vodoprávní úřad ve výjimečných případech uložit nebo povolit mimořádnou manipulaci nad rámec schváleného manipulačního řádu. Popsaný dlouhodobý pokles zásob vody, nízká naplněnost zásobního prostoru a nejistota jeho doplnění představují důvody pro časově omezenou odchylku od běžného režimu manipulace.

Opatření umožňuje účelněji rozložit využití zbývající zásoby vody v čase. Zároveň se odtok nesnižuje pod hodnotu 0,550 $m^3.s^{-1}$, kterou původní rozhodnutí Okresního úřadu Ústí nad Orlicí, jímž byl schválen manipulační řád, označuje jako „minimální asanační průtok“. Krajský úřad po projednání návrhu na uložení mimořádné manipulace a jeho posouzení konstatuje, že návrh je v souladu s účelem a předmětem vodního zákona dle § 1 vodního zákona, zejména s účelem chránit před účinky sucha. Dle zpráv Českého hydrometeorologického ústavu je v současné době hladina vody v řadě toků na stavu sucha, stav vody v mělkých vrtech i stav vydatnosti pramenů na území Pardubického kraje je mimořádně podnormální. Za této situace je nanejvýš žádoucí hospodárně využít vodu akumulovanou v současné době v zásobním prostoru vodní nádrže Pastviny. Po projednání návrhu Krajský úřad Pardubického kraje proto uložil Povodí Labe, státní podnik, mimořádnou manipulaci na VD Pastviny, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Navržený režim je v souladu s platným povolením k nakládání s vodami. Rozhodnutím se ukládá odchylka od manipulačního řádu; podmínky povolení k nakládání s vodami nejsou měněny.

Doba trvání mimořádné manipulace je omezena nejpozději do 31. 3. 2027. Její dřívější ukončení je vázáno na zvýšení přítoku nad 6 $m^3.s^{-1}$, dosažení hladiny 465,10 m n. m. nebo překročení zásoby vody ve sněhu v povodí nádrže v množství 15 mil. m^3. Jde o alternativní podmínky; postačí splnění kterékoliv z nich. Vymezení těchto podmínek zajišťuje návrat k běžnému manipulačnímu režimu při zlepšení hydrologických poměrů nebo předpokladů doplnění nádrže. Ukončením mimořádné manipulace se možnost postupu podle tohoto rozhodnutí vyčerpá; nejde o režim, který by se při následném zhoršení podmínek automaticky obnovoval. Do rozhodnutí byla po dohodě s Povodím Labe, státní podnik, zahrnuta podmínka č. 5, která ponechává i v rámci této mimořádné manipulace možnost řešit případné ledové jevy na toku.

Vodoprávní úřad proto uložil mimořádnou manipulaci v rozsahu uvedeném ve výroku I tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění vyloučení odkladného účinku odvolání

Naléhavý veřejný zájem spočívá v potřebě bezodkladně zpomalit úbytek omezené zásoby vody a zachovat schopnost nádrže nadlepšovat průtoky v navazujícím vodním toku po delší dobu. Při naplněnosti zásobního prostoru přibližně 37 % podle výchozích podkladů by odložení účinků rozhodnutí po dobu odvolacího řízení vedlo k pokračujícímu vypouštění vyššího nadlepšovaného průtoku a k dalšímu snížení zásoby vody, které by při nejistém výhledu přítoků nemuselo být včas nahrazeno.

Odklad realizace rozhodnutí o uložení mimořádné manipulace by mohl významně oslabit preventivní účel opatření. Dočasné snížení nadlepšovaného průtoku je omezeno časově i podmínkami předčasného ukončení.

Vodoprávní úřad proto shledal, že naléhavý veřejný zájem vyžaduje provedení opatření již po oznámení rozhodnutí Povodí Labe, státnímu podniku, bez vyčkání na právní moc, a podle § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu vyloučil odkladný účinek odvolání proti výroku I.

Účastníci řízení:

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) správního řádu
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu
ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.
Petr Glonek, Nekoř 26, 561 63 Nekoř (MVE Pastviny II)
Marie Glonková, Nekoř 26, 561 63 Nekoř (MVE Pastviny II)
W ENERGIE s. r. o., K Čápovně 127, 566 01 Vysoké Mýto (MVE Nekoř)
Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové
Ing. Ladislav Koráb, Líšnice 42, 561 84 Líšnice (MVE Líšnice)
Ing. Libor Koráb, Větrušická 844/22, 182 00 Praha 8 (MVE Líšnice)
Správa Parishových lesů, Zámecká 422, 564 01 Žamberk (MVE Líšnice a Zámecký rybník)
PowerEco, s. r. o., Za Mototechnou 108/38, 155 00 Praha 5 – Stodůlky (MVE Žamberk)
Josef Kohout, Bohousová 74, 561 86 Záchlumí (MVE Bohousová)
Martin Kohout, Bohousová 45, 561 86 Záchlumí (MVE Bohousová)

Účastníci řízení podle § 115 odst. 3 vodního zákona
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Obec Klášterec nad Orlicí, 561 82 Klášterec nad Orlicí
Obec Pastviny, 564 01 Žamberk
Obec Nekoř, 561 63 Nekoř
Obec Líšnice, 561 84 Líšnice
Obec Helvíkovice, 564 01 Žamberk
Obec Sopotnice, 561 15 Sopotnice
Obec Záchlumí, 561 86 Záchlumí

Poučení účastníků

Proti výroku I tohoto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu zemědělství, podáním učiněným u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. V případě, že bude písemnost uložena a adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, rozhodnutí se považuje podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty.

V odvolání se uvede, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo. Odvolání pouze proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

Odvolání proti výroku I nemá odkladný účinek, neboť byl výrokem II tohoto rozhodnutí podle § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu vyloučen. Rozhodnutí je v rozsahu výroku I předběžně vykonatelné.

Proti výroku II o vyloučení odkladného účinku odvolání se podle § 85 odst. 4 správního řádu nelze odvolat.

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4.
Petr Glonek, Nekoř 26, 561 63 Nekoř
Marie Glonková, Nekoř 26, 561 63 Nekoř
W ENERGIE s. r. o., K Čápovně 127, 566 01 Vysoké Mýto
Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové
Ing. Ladislav Koráb, Líšnice 42, 561 84 Líšnice
Ing. Libor Koráb, Větrušická 844/22, 182 00 Praha 8
Správa Parishových lesů, Zámecká 422, 564 01 Žamberk
PowerEco, s. r. o., Za Mototechnou 108/38, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Josef Kohout, Bohousová 74, 561 86 Záchlumí
Martin Kohout, Bohousová 45, 561 86 Záchlumí
Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Obec Klášterec nad Orlicí, 561 82 Klášterec nad Orlicí
Obec Pastviny, 564 01 Žamberk
Obec Nekoř, 561 63 Nekoř
Obec Líšnice, 561 84 Líšnice
Obec Helvíkovice, 564 01 Žamberk
Obec Sopotnice, 561 15 Sopotnice
Obec Záchlumí, 561 86 Záchlumí

Dotčené správní orgány:

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí